

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

"Inwestujemy w Twoją przyszłość"

Nr sprawy ZP/04/2010

Zawadzkie, 16.06.2010

Wykonawcy

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Kanalizację sanitarną Żędowice - Żędowice Północ
Projektu: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zawadzkie”, **Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/04/2010.**

Zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r. ze zm.) informujemy, że wpłynęły kolejne wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy zamawiający opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, wymaga zastosowania w jednym zadaniu w ramach zaprojektowanego zakresu materiałowego rur kamionkowych, wyprodukowanych przez jednego producenta (z uwagi na różnice tolerancji w wymiarach), które produkowane są zgodnie z normą PN EN 295?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga zastosowania w jednym zadaniu w ramach zaprojektowanego zakresu materiałowego rur kamionkowych wyprodukowanych przez jednego producenta zgodnie z normą PN EN 295.

2. Czy zamawiający zgodnie z Ustawą z dnia 21.03.1985. (Dz.U.2007r.Nr 19 poz. 115. O drogach publicznych) Art.39. p.3 lokalizując kanalizację sanitarną w pasie drogowym na bazie zezwolenia zarządcy drogi, opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych wymaga, ze względu na wpływ obciążeń dynamicznych na stan techniczny nawierzchni dróg (zgodnie z normą PN-B-04500:1985 pkt 4.7), dopuszczenia do stosowania w ciągach komunikacyjnych rur i kształtek, na bazie posiadania Aprobatach Technicznych IBDiM?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga zastosowania wszystkich rur i kształtek, które posiadają Aprobatach Techniczne IBDiM

3. Czy zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2004. rozdz..2, Art.30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, wymaga żeby rury kamionkowe przeciskowe glazurowane produkowane zgodnie z normą PN EN 295-7 (wymagania dotyczące kamionkowych rur i złączy przeznaczonych do przeciskania), posiadały manszety z dodatkiem molibdenu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga zastosowania rur kamionkowych posiadających manszety z dodatkiem molibdenu, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

4. Po zapoznaniu się z treścią dokumentacji przetargowej zwracamy się z prośbą o załączenie dokumentacji geologicznej oraz decyzji, których spis został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Dokumentacja geologiczna oraz decyzje i uzgodnienia, zostaną umieszczone na stronie internetowej jednocześnie z publikacją niniejszego pisma.

W związku z koniecznością zapoznania się z dodatkowymi elementami dokumentacji, Zamawiający **zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 23.06.2010 r. Godziny pozostają bez zmian.**

Rozdzielnik:

1 x strona internetowa Zamawiającego

1 x a/a

PREZES Zarządu

mgr inż. Henryk Morys

