



**Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013**  
**"Inwestujemy w Twoją przyszłość"**

Nr sprawy ZP/04/2010

Zawadzkie, 21.06.2010

Wykonawcy

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Kanalizację sanitarną Żędowice - Żędowice Północ kontrakt nr 5 Projektu: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zawadzkie”, **Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/04/2010.**

Zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r. ze zm.) Zamawiający informuje że wpłynął kolejny wniosek z zapytaniem w sprawie zapisów SIWZ. Mimo, że wniosek wpłynął po upływie połowy wyznaczonego terminu składania ofert, Zamawiający w celu uniknięcia rozbieżności w ofertach odpowiada na zadane pytanie:

**Pytanie:**

W kosztorysie zostały określone warunki odtworzenia nawierzchni z tłucznia kamiennego oraz nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, a mianowicie:

- nawierzchnia z tłucznia kamiennego: warstwa dolna gr. 20 cm i górna gr. 10 cm,
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych: warstwa wiążąca 4 cm i warstwa ścieralna 3 cm.

Zgodnie z Decyzją Nr KT-5443-1-159/04 Zarządu Powiatu Strzeleckiego dot. Warunków technicznych odbudowy konstrukcji drogi z dnia 02.12.2004r. (zamieszczonych na stronie zamawiającego 16.06.2010r.) warunki odtworzenia dla dróg powiatowych wynoszą:

- nawierzchnia z tłucznia kamiennego: warstwa dolna gr. 25 cm i górna gr. 15 cm,
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych to grubość nie mniejsza niż 10 cm.

Prosimy o jednoznaczne określenie warunków odtworzenia nawierzchni drogowych.

**Odpowiedź:**

W ofercie należy uwzględnić następujące warunki odtworzenia nawierzchni:

- Nawierzchnia z tłucznia kamiennego: warstwa dolna gr. 25 cm i górna 15 cm;
- Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych: gr min. 10 cm.

Jednocześnie w związku z art.38 ust. 1 u.p.z.p. Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień **24.06.2010 r.** Godziny pozostają bez zmian.

Rozdzielnik:

1 x strona internetowa Zamawiającego

1 x a/a

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. *[Signature]* Morys